

**Wyjaśnienia treści SIWZ w przetargu nieograniczonym  
na „Remont i dostosowanie istniejącego budynku Domu Studenta Państwowej Wyższej  
Szkoły Zawodowej w Tarnowie dla osób niepełnosprawnych  
oraz wydzielenie strefy pożarowej„**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie udziela wyjaśnień na zapytania złożone w przetargu nieograniczonym na „Remont i dostosowanie istniejącego budynku Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie dla osób niepełnosprawnych oraz wydzielenie strefy pożarowej„

**Zapytanie nr 1.** „Czy zamawiający dopuszcza spełnienie warunków wiedzy i doświadczenia w przypadku gdy wykonawca wykaże iż wykonał co najmniej dwie roboty w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy wraz z montażem urządzeń dźwigowych w budynku użyteczności publicznej nie mieszkalnych realizowanego w trakcie użytkowania budynku?”

Odp. Zamawiający dopuszcza spełnienie warunków udziału w postępowaniu w sposób określony w zapytaniu.

**Zapytanie nr 2.** „Czy zamawiający dopuszcza spełnienie warunków wiedzy i doświadczenia w przypadku gdy wykonawca wykaże iż posiada kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, uprawnienia bez ograniczeń, doświadczenie min. 5 latnie w tym kierowanie przebudową, rozbudową co najmniej dwóch zadań na czynnym obiekcie użyteczności publicznej nie mieszkalnym o wartości nie mniejszej niż 500 tys. zł brutto każda”

Odp. Zamawiający dopuszcza spełnienie warunków udziału w postępowaniu w sposób określony w zapytaniu.

**Zapytanie nr 3.** „Prosimy o określenie parametrów wymaganych zamawianej windy”

Odp. Wykonawca może zaoferować windę o parametrach np. firmy LIFT-Service S.A. Lublin, ul. Roztocze 6 (<http://www.lift.pl/uploaded/B23.pdf>). Typ dźwigu np.: B100FB o wymiarach wewnętrznych 1100x2100, dla osób niepełnosprawnych, elektryczny, bez maszynowni, z szafą sterową na ostatniej kondygnacji, udźwig 1000 kg, prędkość 1,6 m/s, 5 przystanków, przelotowa. Wytyczne do projektowania i wykonania np. <http://www.lift.pl/download/11>

**Zapytanie nr 4.** „Prosimy o sprecyzowanie wymagań dla projektowanych nowych ścianek działowych i drzwi oraz załączenie zestawienia stolarki i ślusarki”

Odp. Zgodnie z projektem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz obowiązującymi przepisami.

**Zapytanie nr 5.** „Proszę sprecyzować wyposażenie windy”

Odp. Wykończenie w kolorze drewna lustro na tylnej ścianie i poręcz pozioma na bocznej ścianie, na wysokości 900 mm. Poręcz pionowa na przedniej ścianie kabiny w pobliżu drzwi kabinowych. Kaseta dyspozycji w kabinie powinna być tak usytuowana, aby przyciski dyspozycji były na wysokości min 900 i max 1200 mm oraz w odległości min 400 mm od naroża kabiny. Podobne wymagania dotyczą kaset wezwań na podestach przystankowych, z tą różnicą, że minimalna odległość kasety od naroża ścian nie może być mniejsza niż 500 mm. Przyciski kaset wezwań i dyspozycji winny mieć dodatkowe oznaczenia w języku Braille’a. Dźwig powinien być wyposażony w sygnalizację akustyczną przyjazdu kabiny na przystanek oraz zespół fotokomórek w drzwiach na wysokości 250 i 750 mm. Wyposażenie szczegółowe typu sufit, oświetlenie i inne zostanie podane po przedstawieniu przez Wykonawcę producenta windy i opcji wyposażenia do wyboru z panelu/katalogu producenta.

**Zapytanie nr 6.** „Czy drzwi szybowe mają być ognioodporne ? jest tak to jakie EI ?”

Odp. W projekcie stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ przy każdych drzwiach na rysunkach wskazano EI drzwi oraz EI ścianek.

**Zapytanie nr 7.** „Standard wykonania windy: stal nierdzewna czy ściany w kolorze”

Odp. Odpowiedź jak do zapytania nr 5.