Pyt. W związku z koniecznością zastosowania odpowiednich ścian działowych w regałach czy możemy zastosować inną długość półki niż podana przez Państwa 100 cm, biorąc pod uwagę szerokość pudeł do składowania.
Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej długości półki, pod warunkiem zagwarantowania miejsca na 8 szt pudeł do archiwizacji. Łączna długość światła półki (dla 8 szt pudeł) nie może być mniejsza niż 93 cm.

Pyt. *aby maksymalnie wykorzystać pomieszczenie. Prosimy o podanie szerokości pudeł, aby móc dostosować długość ostatniej półki w regale.*
Odp. Zamawiający wymaga „szerokość" półki nie mniej niż 60 cm (2 x 30cm).

Pyt. Proszę o informację na temat znajdujących się w pomieszczeniu kanałów rewizyjnych, w związku z montażem szyn pod regały. Proszę o podanie umiejscowienia tych kanałów.
Odp. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostępu do kanału ciepłowniczego umiejscowionego obok ściany zewnętrznej (1)– należy zagwarantować dostęp po zabudowaniu regałów archiwum. Kanały instalacyjne instalacji elektrycznej w centralnej części archiwum zostały „umartwione" przez Zamawiającego. Zamawiający nie wymaga dostępu do kanałów instalacji elektrycznej.

(1) odległość rewizji kanału ciepłowniczego od ściany zewnętrznej

kanał ciepłowniczy