

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w Tarnowie	
Wpł. dnia	12-05-2021
L. dz.	K-dp 1861/2021
Podpis	

DT-I.5152.98.2021.MW

Tarnów, 10.05.2021 r.

### POZWOLENIE Nr 185

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), a także art. 36 ust. 1 pkt 11 w związku z art. 89 pkt 2 i art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 pkt 10, § 2, a także § 17 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. 2021 poz. 81),

**po rozpatrzeniu wniosku z dnia:** 24.03.2021 r. (data wpływu: 25.03.2021 r., RPW/6267/2021),  
**złożonego przez:** Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów, reprezentowaną przez P. Małgorzatę Kołpę – Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej,  
**w sprawie:** o wydanie pozwolenia konserwatorskiego na podjęcie innych działań polegających na wymianie stolarki okiennej w budynku A PWSZ przy ul. Mickiewicza 8 w Tarnowie,

### WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW pozwala

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie,  
na podejmowanie innych działań przy zabytku,  
tj. w obszarze układu urbanistycznego miasta Tarnowa z XVIII w.,  
wpisanym do rejestru zabytków nieruchomości województwa małopolskiego  
pod numerem A-86 na mocy decyzji z dnia 12.04.1976 r.,  
realizowanych w budynku przy ul. Mickiewicza 8 w Tarnowie

**w zakresie:** wymiany dotychczasowej stolarki okiennej, z zachowaniem wymiarów zewnętrznych, podziałów ram okiennych oraz kolorystyki okien;

**w oparciu o:** rysunek projektowy – zestawienie stolarki okiennej, stanowiący załącznik do niniejszego pozwolenia;

**Termin ważności pozwolenia:** 31.12.2023 r.

**Pozwolenie niniejsze wydane jest z jednoczesnym nałożeniem zobowiązań do przestrzegania następujących warunków:**

1. Wnioskodawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robót budowlanych oraz do podjęcia innych działań, które zapobiegną uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.

### UZASADNIENIE

Prawną podstawę zajmowania stanowiska w sprawie stanowi fakt lokalizacji budynku A PWSZ w Tarnowie w obszarze układu urbanistycznego miasta Tarnowa, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomości województwa małopolskiego pod numerem A-86 na mocy decyzji z dnia 12.04.1976 r. Ponadto przedmiotowy budynek został ujęty w gminnej ewidencji zabytków. Powyższe oznacza, iż na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wszelkie działania podejmowane przy zewnętrznej strukturze przedmiotowego obiektu, należy uzyskać pozwolenie konserwatorskie.

Wnioskiem z dnia 24.03.2021 r. (data wpływu: 25.03.2021 r.) zwrócono się w sprawie o wydanie pozwolenia konserwatorskiego na podjęcie innych działań polegających na wymianie stolarki okiennej w budynku A PWSZ przy ul. Mickiewicza 8 w Tarnowie. Przedmiotowy obiekt stanowi budynek dawnych koszar wojskowych i charakteryzuje się historyzującą bryłą. W 2016 r. zostało wydane pozwolenie konserwatorskie (sygnatura OZT.5152.153.2016.GT1, pozwolenie z dnia 18.04.2016 r.), którego zakres obejmował m. in. wymianę stolarki okiennej. Dotychczas nie zostało zrealizowane zamierzenie w zakresie wymiany okien, a w/w pozwolenie konserwatorskie straciło swoją ważność, stąd konieczne jest wydanie nowego pozwolenia. Po przeanalizowaniu przedmiotowego wniosku wraz z załącznikami stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne jest dopuszczalne do realizacji ze stanowiska konserwatorskiego. Dla zapewnienia właściwego prowadzenia prac zobowiązano Wnioskodawcę do wypełnienia warunków określonych w § 17 powołanego na wstępie Rozporządzenia MKiDN.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Kancelaria PWSZ w Tarnowie

Data wpływu ..... 12 MAJ 2021

L.dz.K-k/ ..... 86/2021

Podpis .....


## POUCZENIE

I. Zgodnie z art. 47 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wojewódzki konserwator zabytków może wznowić postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia, o którym mowa w art. 36 ust. 1, a następnie zmienić je lub cofnąć w drodze decyzji, jeżeli w trakcie wykonywania badań, prac, robót lub innych działań określonych w pozwoleniu wystąpiły nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

II. Od niniejszej decyzji na podstawie art. 127, art. 129 ustawy kodeks postępowania administracyjnego służy odwołanie do Ministra Kultury – Generalnego Konserwatora Zabytków, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00 - 071 Warszawa, za pośrednictwem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie – Delegatura w Tarnowie, ul. Konarskiego 15, 33-100 Tarnów) w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

III. Zgodnie z art. 127a. § 1 kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 kpa).

Zwolniono z opłaty skarbowej (Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546)



Z up. Małopolskiego Wojewódzkiego  
Konserwatora Zabytków

p.o. Kierownika Delegatury w Tarnowie  
*Szpunar*  
mgr Andrzej Szpunar





### Załączniki:

1. Rysunek projektowy – zestawienie stolarki okiennej

### Otrzymują:

1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów
2. a/a



Oznaczenie	O1	O2	O3	O4
<p><b>Niniejszy załącznik stanowi integralną część do:</b></p> <p><b>Decyzji</b> .....</p> <p><b>Pozwolenia</b> <i>185</i> .....</p> <p><b>Postanowienia</b> .....</p> <p><b>Opłaki</b> .....</p> <p>z dnia <i>10.05.2021</i> .....</p> <p>Z up. Małopolskiego Wojewódzkiego Konservatora Zabytków</p> <p>p.o. Kierownika <i>Pracowni</i> w Tarnowie <i>mgr Andrzej Szpunar</i></p>				
<b>Otwór ościeża</b>	1420 mm	1800 mm	1480 mm	700 mm
	3960 mm	2746 mm	2746 mm	900 mm
<b>Światło ościeżnicy</b>	1320 mm	1790 mm	1380 mm	600 mm
	3860 mm	2646 mm	2646 mm	800 mm
<b>Liczba sztuk</b>	8	6	229	26
<p><b>Uwaga.</b> Wymiary do zweryfikowania na obiekcie - PWSZ w Tarnowie budynek A ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów. Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna PVC - o parametrach nie gorszych niż WT 2021, lub standard energetyczny WT 2021 - Współczynnik przenikania ciepła <math>U_{max} [W/(m^2 \cdot K)] &lt; 0.9</math>. W zakres prac wchodzi również prace związane z obróbkami wokół okien od zewnątrz i od wewnątrz wraz ze szpaletami i parapetami.</p>				